

Váš dopis Č.j.: .....  
Ze dne: 14.01.2020 .....  
Naše značka: O20070108868 .....  
Vyřizuje: Šebková/Kubásková .....  
Tel.: tel.: +420 311 747 137 .....  
E-mail: technicka.kancelar@vakberoun.cz .....  
Datum: 14.01.2020 .....

GAVLAS, spol. s r.o.  
Politických vězňů č.p. 1272/21  
110 00 Nové Město

**Věc: Zákres sítí - bez záměru napojení na vodohospodářské sítě**  
**Název stavby: RD Bubovice**  
**Místo stavby: k.ú. Bubovice – 306**  
**Stavebník: GAVLAS, spol. s r.o., Nové Město, Politických vězňů, č.p. 1272/21, 11000**

Předložené podklady:  
- žádost o vyjádření  
- Popis stavby:

Sdělujeme, že v zájmovém území plánované stavby provozuje naše společnost vodohospodářská zařízení pro veřejnou potřebu. V příloze zasíláme situaci v tištěné podobě. V situaci nemusí být zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

**Toto vyjádření slouží jako podklad pro projektové práce.**  
**Toto vyjádření neslouží pro žádný stupeň schvalování stavby.**

Dle §23 zákona č.274/2001Sb. v platném znění se může jednat o umístění stavby nebo práce v ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok. Požadujeme:

1. Před zpracováním projektové dokumentace bude na místě provedeno vytyčení sítí. V případě pochybností nebo prostorové nouze bude průběh ověřen kopanou sondou.
2. Dodržet min. vzdálenost 1,0 m od vodovodu a 1,5 m od kanalizace v souběhu.
3. Vzdálenosti menší než výše uvedené jsou možné pouze v krátkých úsecích zvláště odůvodněných nevyhnutelně těsných souběhů. V těchto místech požadujeme dodržet minimální odstup 0,6 m od líce potrubí a řešit zvýšenou ochranu navrženého vedení uložením do chráničky. V místech křížení lze připustit min. vzdálenost dle ČSN 73 6005.
4. V ochranném pásmu neumísťovat stavby, konstrukce nebo jiná podobná zařízení, které trvale omezují přístup k vodovodu a kanalizaci nebo které by mohly ohrozit technický stav nebo plynulé provozování. Nevysazovat stromy a keře v pruhu nad vodovodními řadami a kanalizačními stokami včetně přípojek v šířce ochranného pásma, které musí zůstat volné, nezastavěné a trvale přístupné. Je nutné dodržet bezpečnou vzdálenost obrysů základů staveb ode dna výkopu pro vedení sítí.
5. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace musí zůstat volné, nezastavěné a trvale přístupné.
- 6. Projektovou dokumentaci předložte naší společnosti k vyjádření.**

Dále sdělujeme:

- Vytyčení našich sítí si objednávejte u našeho provozu (Petr Tomsa, tel. 311 747 125, petr.tomsa@vakberoun.cz).
- Formuláře objednávek možno získat na [www.vakberoun.cz](http://www.vakberoun.cz), [vakberoun@vakberoun.cz](mailto:vakberoun@vakberoun.cz) nebo v zákaznických centrech naší společnosti.

**Toto vyjádření slouží jako podklad pro projektové práce.  
Toto vyjádření neslouží pro žádný stupeň schvalování stavby.**



Ing. Roman Badin, MBA  
technický ředitel  
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.  
Mostníkovská 255/3, Beroun-Závodí  
266 01 Beroun, [www.vakberoun.cz](http://www.vakberoun.cz)  
Tel. 311 747 111, 800 100 663   
IČ: 46356975, DIČ: CZ46356975

Příloha: Mapa\_O20070108868.pdf

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne jeho vystavení.