

✓

ODBOR VÝSTAVBY

OBVODNÍHO NÁRODNÍHO VÝBORU V PRAZE 3

ŽIŽKOV, KALININOVA TR. 51/559 – TELEFON 27 97 51-55, 27 33 38, 27 37 03, 27 32 97, 27 68 37

Poštovní schránka 63 – PSC 130 85

Zn. Výst./5621/83/Ur

V Praze dne 18.11.1983

Vyřizuje Urban

D - 3


d - 1304-Žiž.

Věc: **KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ**

SOLUNA v.d.

Melantrichova 5

Praha 1



*Proy/Žižkov
d. 1304*

Kolaudační rozhodnutí

Odbor výstavby ONV v Praze 3 vydal dne 10.5.1983 pod č. j. Výst./1871/83/Ur
stavební povolení na zřízení plyn. etážového topení

Po přezkoumání Vašeho návrhu ze dne 12.10.1983 a na základě výsledku ústního
jednání spojeného s místním šetřením, konaného dne 10.11.1983, OV ONV v Praze 3
podle ust. § 82 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb.

povoluje

užívání plynového etážového topení ve Vaší provozovně v domě č.p.
1304 v Praze 3 - Žižkově, Ondříčkova 9 v přízemí.

Pro užívání stavby odbor výstavby ONV v Praze 3 stanoví podle § 82 odst. 2 stavebního zákona
a § 43 odst. 2 vyhlášky č. 85/1976 Sb. tyto podmínky: ////////////////

Při místním šetření byly zjištěny v provedení stavby drobné nedostatky, které musí být odstraněny
v těchto lhůtách: ////////////////

Žpřítel p. 20.5.1983

Popr. rapen
7. 389/83

Převz. 25.5.1983

doklad přiznání

Odbor výstavby

Obvodního národního výboru v Praze 3 - Žižkově, Kalininova 51

č. j.: Výst./1871/2385/83/Ur D - 3

Vyřizuje: Urban

d - 1304-Žiž.

V Praze:

10.5.1983

Míst.

..... S. o. l. u n a v d.

..... Melantrichova 5.

..... Praha 1.

S t a v e b n í p o v o l e n í

Odbor výstavby ONV v Praze 3, podle ust. § 62 a 63 zákona č. 50/1976 Sb. projednal Vaši žádost o stavební povolení na zřízení plyn. etáž. topení a po přezkoumání žádosti rozhodl takto: stavba plynového etážového topení v domě č.p. 1304 v Praze 3 - Žiž., Ondříčkova 9 ve Vaší provozovně v přízemí se podle ust. § 66 zákona č. 50/1976 Sb. p o v o l u j e .

Pro provedení stavby se stanoví tyto závazné podmínky:

- 1/ Stavba bude provedena podle dokumentace overené ve stavebním řízení, která je součástí tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez souhlasu stav. úřadu,
- 2/ Při provádění stavebních prací musí být dodržovány platné předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci,
- 3/ Stavební materiál nesmí být skladován na ulici,
- 4/ Zdrojem tepla bude plynový agregát MORA 671....., povolení STP č.: Pd/obch/83/0089. ze dne 20.1.1983.....
- 5/ Odvod plynových spalků bude zaústěn do samostatného odkouření ve světlíku domu, které bude odpovídat příslušné ČSN.....
- 6/ Do místnosti, kde bude umístěn plyn. agregát musí být zajištěn při podlaze přívod vzduchu větracím otvorem o min. volné ploše 250 cm².... Místnost musí být dostatečně větrána,
- 7/ Po provedení montáže a napojení agregátu požádejte STP o tlakovou zkoušku,
- 8/ Po skončení všech prací požádejte OV ONV 3 písemně o kolaudaci, nejpozději však do 31.5.1984..... Ke kolaudaci předložte doklad o správně provedeném odkouření agregátu, který vystaví kominická provozovna PSO.

Správní poplatek se Vám stanoví podle vyhl. č. 162/1976 Sb. ve výši Kčs 500,-..... a bude ubrazen předem složenkou FO ONV 3.

O d ů v o d n ě n í


Přezkoumáním žádosti o stavební povolení z hledisek uvedených v § 62 a 63 stavebního zákona č. 50/1976 Sb. bylo zjištěno, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti, ani práva a zájmy účastníků řízení. Dokumentace splňuje požadavky stanovené vyhl. č. 83/1976 Sb. o techn. požadavcích na stavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily provedení stavby.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů po jeho doručení k odboru výstavby NV hl. m. Prahy prostřednictvím zdejšího odboru.

příloha: 1x dokumentace

Co: 1) OPBH 3 - PPD č. 3

2) plány č.p. 1304/Žiž.



Veškeré podklady odboru výstavby

Eugen Rutar

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR VÝSTAVBY

Sídlo: Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3

Pracoviště: Seifertova 51, 130 00 Praha 3

Adresát:

SKM Praha 3 a.s.
Domovní správa č.2
Blahoslavova 4
130 00 Praha 3

Vaše číslo jednací:

DS2/Kot./417/2013

Naše číslo jednací:

OV/1283/13/Kle

Vyřizuje:

Michaela Klesáčková

Telefon:

222116579

V Praze dne:

2.7.2013

Věc: Zjištění kolaudačního stavu nebytových prostor v přízemí (vlevo od hlavního vchodu) v domě č.p. 1304, v k.ú. Žižkov, Ondříčkova 9, Praha 3

Úřad Městské části Praha 3, odbor výstavby, vám k vaší žádosti, ze dne 18.6.2013 sděluje následující:

V dokumentaci uložené v archivu zdejšího stavebního úřadu se dochoval výměr Magistrátu hl. m. Prahy čj. III.9085/40, ze dne 14.3.1940. Z dochované výkresové dokumentace je pak patrné, že předmětné, vámi označené, prostory v 1. nadzemním podlaží výše uvedeného domu jsou kolaudovány jako nebytové prostory – krám a skladiště.

V dochované dokumentaci nebyl nalezen žádný jiný doklad týkající se rekolaudace předmětných prostor prvního nadzemního podlaží výše uvedeného domu.

S pozdravem

Ing. Václav Tětek
vedoucí odboru výstavby

Co:

1. spisy Žižkov, č.p. 1304
2. referent