Vzor č. 7

" F "

Okresní hyg. epid. stanice v Kladně

PRŮVODKA VZORKU VODY

Okres Kladno Obec Jedomělice

Osada p. Poláček Ulice novostavba čp.

Číslo hygienického záznamu 16-18/77

Místo odběru studna Odebral Balounová

Vzorek odebrán dne 19.12.77 doručen dne 19.12.77

Způsob doručení osobně

Důvod vyšetření pro kolaudaci

Požadavek spec. stanovení B + CH

Změny v hyg. a techn. zajištění zdroje od posledního odběru

Byla provedena desinfekce: ano — ne; jak a kdy naposled

Jiné doplň. poznámky

Rozbor vody č. 151

*) Teplota vody °C	* Vodný chlor Cl_2 mg/l

Bakteriologický nález

Počet mikrobů	psychrofilních v ml	2
	mezofilních v ml	0
Index E. coli v 10 ml		0
Laktosový bujon		negativní
Enterokoky v 10 ml		0

*) stanovení na místě

Sčt 31 5169 77

Biologický nález (počet organismů v ml)

Schizomycetaes	Diatomae
Flagellata	Chlorophyta
Ciliata	Euglenophyta
Amorfní hmoty	Pyrophyta

Za správnost

7

Chemický nález (koncentrace v litru)

barva	5,0	mg Pt	**zápach**	0	
zákal	čirá	mg SiO_2	sediment	0	
pH	7,5		**oxydovatelnost** (O_2)	2,6	mg
alkalita	7,0	mval	**amoniak** (NH_4')	0,0	mg
tvrdost celková	14,0mvalxxx	°něm.	vápník (Ca'')	5,0mval	mg xxx
tvrdost uhličitanová	7,0mvalxxx	°něm.	hořčík (Mg'')	8,5mval	mg xxxx
dusitany (NO'_2)	0,02	mg	**železo** (Fe)	0,16	mg
dusičnany (NO'_3)	-	mg	**mangan** (Mn)	0,0	mg
chloridy (Cl')	19,0	mg	BSK_5		mg
sírany (SO_4'')		mg	O_2		mg
fosforečnany (PO_4''')	0,0	mg	Rozpušt. látky		mg
			Nerozpušt. látky		mg

Zhodnocení laboratorních nálezů

10. 1. 1978

V rozsahu provedených rozborů vzorek vody vyhovuje — nevyhovuje ČSN 83 0611 — pitná voda

[redacted]

podpis

Posudek a závěr laboratorním rozborem bylo zjištěno, že voda vyhovuje požadavkům ČSN 83 0611 - pitná voda.

Kladně 12.1.1978

V [redacted]

[redacted]

1 2

4
3